


## Station 3 | Leitungsschutzschalter

Auslöseverhalten		Thermischer Auslöser		
nach Vorschrift	Auslöse- charakteristik	kleiner Prüfstrom $I_1$	großer Prüfstrom $I_2$	Auslösezeit
VDE 0641 8.92 Teil 11	<b>B</b>	$1,13 \times I_N$	$1,45 \times I_N$	$> 1h$ $< 1h$



Auslöseverhalten		Elektromagnetischer Auslöser		
nach Vorschrift	Auslöse- charakteristik	kleiner Prüfstrom $I_1$	großer Prüfstrom $I_2$	Auslösezeit
VDE 0641 8.92 Teil 11	<b>B</b>	$3 \times I_N$	$5 \times I_N$	$> 0,1s$ $< 0,1s$

# Auslösecharakteristik B